



LAAJUSTIEDOT

RAKENNUKSEN BRUTTOALA 5370,0 m²
 VETURITORIN BRUTTOALA 2270,0 m²
 MUUTOSALUE BRUTTOALA 64,0 m²

RAKENTAMISVAIKUTUS

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA F1
- RAKENNUKSEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
- RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO S12
- PALOKORJAAN AINA 800 Mm:n2 vierähtä automaattisella sammutusjärjestelmällä
- RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS: KOKOONTUMIS- JA LIKETEILA
- RAKENNUKSEN VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSJÄRJESTELMÄLLÄ
- RAKENNUKSEN VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOKIRJAINJÄRJESTELMÄLLÄ
- RAKENNUKSEN VARUSTETTU POSTUJÄRJESTELMÄLLÄ, TURVA- JA MERKIVALAISTUKSILLA
- RAKENNUKSEN VARUSTETTU ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA

KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTOLUOKKA: R60

- PARVEKATUJEN ICHTAVIEN APOORTTIOIDEN PALONKESTOLUOKKA: R30
- SEINÄN JA KATON PINTAKERROSLUOKKA, KOKOONTUMISLÄT: C-s2, d1
- LATTIAN PINTAKERROSLUOKKA: D1-S1
- ULKOSEINIEN ULKOPINTOJEN JA TUULETUSRAKJOJEN PINTAKERROSLUOKKA: B-s1, d0

SAVUNPOISTO

- VETURITORIN ALUEEN SAVUNPOISTOPROSENTTI 0,25%
- VETURITORIN SAVUNPOISTO TOTEUTETTU PAINOVOIMASESTI KATTOON SUOJETTAVIEN SAVUNPOISTOKORNIEN KAUTTA ULOS.

HENKILÖMÄÄRÄ

- VETURITORIN HENKILÖMÄÄRÄ 1600 henkilöä

POSTUJÄRJESTELMÄ

- VETURITORIN ULKOKÄYTTÄVIEN YHTYENLASKETTU VÄHIMMÄISLEVEYS 11 000 mm
- VETURITORIN SUUNNITELMIEN MUKAINEN ULKOKÄYTTÄVIEN LEVEYS 12 200 mm

Kaupunginosa	Korttelin	Tontin	Varustuksen
593-1	59	6	henkilöstö
Rakennusluokka	Rakennus	Rakennuksen	Rakennuksen
MUUTOSTYÖ	PAÄPIRUSTUS	Pöytäkirja	1:100
Rakennuksen nimi ja osoite	PIEKSAMÄEN VETURITALLIT	Talokatu 3	76100 PEKASAMMÄKI
ARKKITEHTITOIMISTO ART MICHAEL OY	Arkkitehti	002	
ARKKITEHTITOIMISTO ART MICHAEL OY	Arkkitehti	SAFA	
2.8.2018	ARK		